



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180DM0058

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Distributor <i>Vertreiber</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	single tape corrosion prevention coating with primer
Model <i>Modell</i>	BUTYLEN-AS40 HT mit BUTYLEN-HT100 Primer
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 21-00240 from 18.02.2021 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 18.02.2026 / 20-0733-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

26.02.2021 Rie A-1/2 *A. Köhler*
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Born

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
BUTYLEN-AS40 HT mit BUTYLEN-HT100 Primer	stress-class: C permanent operating temperature: ...+80 °C designation according to standard: coating DIN EN 12068-C HT 80	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

application: cold handle protection tape against corrosion with 4 layers on primer