



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180AR0756

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	single tape corrosion prevention coating with primer
Model <i>Modell</i>	BUTYLEN-AS40 Plus with BUTYLEN-HT Primer
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 21-01031-KP01 from 19.07.2021 (EBI) type testing: 16/053/5180/1 from 12.07.2016 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 17.07.2026 / 21-0035-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

30.08.2021 Kö B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
BUTYLEN-AS40 Plus with BUTYLEN-HT Primer	stress-class: B permanent operating temperature: +50 °C designation according to standard: Umhüllung EN 12068-B 50 bzw. DIN 30672-1-B 50	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

handling: cold handle protection tape against corrosion with 3 layers on primer

DVGW